

	<p align="center">NORMATIVA N° 5 Rilievi strumentali in campo con apparecchiature non Ex</p>	<p>Data PdL/S di Rif.</p>
<p>LA PRESENTE NORMATIVA, ALLEGATA AD UN PERMESSO DI LAVORO SEMPLICE, AUTORIZZA AD ESEGUIRE RILIEVI STRUMENTALI IN CAMPO CON APARECCHIATURA NON Ex, FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DI STUDI O DI PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO PER MIGLIORIE/MODIFICHE, VOLTI AD ACCERTARE LO STATO DELLE APPARECCHIATURE. (*)</p>		
<p>Tipologia dei lavori autorizzati (a cura del Capo Turno):</p>		
<p><input type="checkbox"/> Rilievo ed ispezione visiva</p> <p><input type="checkbox"/> Rilievo fotografico</p> <p><input type="checkbox"/> Spessimetrie con ultrasuoni</p> <p><input type="checkbox"/> Rilievo vibrazioni</p> <p><input type="checkbox"/> Rilievo Temperature (con pirometro ottico o con termografia)</p>	<p align="center">Zona autorizzata</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p align="center">Firma Capo Turno</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Prescrizioni per l'Esercizio</p>		
<p>a) individuare in campo la zona dove devono essere effettuati i rilievi e/o l'ispezione, indicarla all'Esecutore e riportarla negli spazi soprastanti definendone l'estensione; indicare di seguito se la zona è classificata a rischio di esplosione: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (a cura del Capo Turno).</p> <p>b) avvertire immediatamente l'Esecutore, qualora si creino situazioni impreviste di pericolo, e farlo allontanare.</p>		
<p>Prescrizioni per l'Esecutore</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Prendere conoscenza della Schede Sintetiche di Sicurezza relative alle sostanze potenzialmente presenti, indicate sul PdL/S. 2) Non spostarsi in zone diverse da quelle in cui è stato autorizzato ad operare. 3) Non interferire con eventuali altri lavori in corso nell'area. 4) Non appoggiare attrezzature/indumenti su componenti impiantistiche in particolare di natura elettrica o strumentistica. 5) Non eseguire manovre su apparecchiature/attrezzature d'impianto. 6) Prestare attenzione alle <u>superfici calde</u> (tubazioni, apparecchiature, strutture, etc.) e agli organi in movimento. 7) Indossare i DPI specifici eventualmente prescritti sul PdL/S in aggiunta a quelli standard. 8) Non portare con se, né tantomeno impiegare, attrezzature come telefoni cellulari, calcolatrici, accendini, etc. In particolare le attrezzature per eseguire i rilievi/misure devono essere compatibili con la classificazione dell'area rispetto al rischio di esplosione. 9) Utilizzare solo le attrezzature, apparecchiature e mezzi autorizzati sul PdL/S. 10) Sospendere <u>immediatamente</u> l'attività, avvertire il personale operativo e allontanarsi rapidamente, qualora riscontri situazioni anomale e di pericolo quali ad esempio perdite anche piccole. 11) Sospendere l'attività e allontanarsi su richiesta motivata del personale operativo. 12) Avvertire il personale operativo, qualora si allontani temporaneamente dalla zona e comunque alla fine dell'attività per la chiusura formale del PdL/S. 		
<p align="center">Firma del Capo Turno (per presa visione prescrizioni ed accettazione)</p> <p>_____</p>	<p align="center">Firma dell'Esecutore (per presa visione prescrizioni ed accettazione)</p> <p>_____</p>	

(*) I rilievi effettuati dal personale di esercizio non richiedono l'emissione di un PdL/S + Normativa. E' opportuno però che gli operatori seguano le stesse precauzioni indicate su questa Normativa.