

 <b>ISAB Energy Services</b>	<b>NORMATIVA N° 2</b> Lavori di manutenzione sulla strumentazione	<b>Data</b> ..... <b>PdL/S di Rif.</b> .....
---	--	---

LA PRESENTE NORMATIVA, ALLEGATA AD UN PERMESSO DI LAVORO SEMPLICE, AUTORIZZA AD ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE **NON A FUOCO**, SULLO STRUMENTO SOTTO INDICATO. LA NORMATIVA **NON E' APPLICABILE** AGLI STRUMENTI ANTIDEFLAGRANTI O CON PRIMARI A CAPILLARE **NE' AGLI STRUMENTI CHE CONTROLLANO PARAMETRI CRITICI**.

*Barrare la casella relativa al tipo di strumento riportandone la sigla ed il fluido (a cura del C.T.):*

	<i>Sigla Strum.</i>	<i>Fluido</i>	
Indicatore locale (PI,LI,FI, etc.)	.....	.....	<div style="font-size: 3em;">}</div> <b>Firma supervisore STRU</b> (per gli strumenti a sicurezza intrinseca)
Regolatore locale (PIC,LIC,TIC, etc.)	.....	.....	
Trasmittitore elettrico a sicurezza intrinseca	.....	.....	
Pressostato a sicurezza intrinseca	.....	.....	
Livellostato sicurezza intrinseca	.....	.....	
Circuito primario	.....	.....	
Verifica funzionalità valvola di regolazione ( circuito aria strumenti )	.....	.....	

**PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO:**

*Barrare le caselle relative alle operazioni relative al caso in esame (a cura del C.T.):*

*Sigla operatore per esecuzione*

**1) Per la manutenzione dello strumento**

Chiudere le valvole di intercetto dello strumento/valvola regolatrice	.....
Aprire la valvola di by-pass dello strumento/ valvola regolatrice	.....
Chiudere la valvola intercetto flussaggio (se strumento flussato)	.....
Depressare e drenare il circuito dello strumento	.....
Depressare e drenare il circuito di flussaggio (se strumento flussato)	.....
Accertarsi della tenuta delle valvole	.....
Predisporre nelle vicinanze una manichetta con vapore e/o acqua *	.....

**2) Per la manutenzione del primario**

Chiudere la valvola di radice	.....
Depressare e drenare il circuito primario	.....
Accertarsi della tenuta delle valvole	.....
Predisporre nelle vicinanze una manichetta con vapore e/o acqua *	.....

**PRESCRIZIONI PER L'ESECUTORE:**

- Astenersi dal manovrare valvole (chiuse o aperte)
- Nel caso si manifestino perdite, anche piccole, sospendere **immediatamente** il lavoro, avvertire il personale operativo ed allontanarsi
- Utilizzare i DPI standard e quelli specifici eventualmente prescritti sul PdL/S in base alla Scheda sintetica di sicurezza del fluido
- Sospendere il lavoro e/o allontanarsi su richiesta del personale operativo

**Firma del Capo Turno**  
 (per presa visione prescrizioni ed accettazione)

**Firma dell' Esecutore**  
 (per presa visione prescrizioni ed accettazione)

**\* Vedi Disposizione Operativa per impiego manichette**