

**LA PRESENTE NORMATIVA AUTORIZZA AD ESEGUIRE, CON UN PERMESSO DI LAVORO SEMPLICE, I LAVORI DI ASSISTENZA IMPIANTO SOTTO INDICATI.**

**Tipologia dei lavori autorizzati (a cura del Capo Turno):**

Firma Capo Turno	Firma Capo Turno
Slatinatura valvole _____	Ripresa premitreccia _____
Inserimento tappi _____	Ripresa flange _____
Sostituzione tiranti _____	Strumentazione caldaia _____
Strumentazione impianto _____	Ripristino bruciatori _____
Situazione impianto: <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="margin-right: 10px;">             in esercizio              in fermata              fermo in manutenzione              in avviamento           </div> <div style="font-size: 3em; margin: 0 10px;">}</div> <div style="margin-left: 10px;">(1)</div> </div>	
Classificazione area lavoro: a rischio esplosione    Si    No    (1)	
Situazione apparecchiatura/attrezzatura: <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="margin-right: 10px;">             in esercizio              fuori esercizio              bonificata           </div> <div style="font-size: 3em; margin: 0 10px;">}</div> <div style="margin-left: 10px;">(1)</div> </div>	
Fluido contenuto: <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="margin-right: 10px;">             idrocarburi              vapore              aria              altro _____           </div> <div style="font-size: 3em; margin: 0 10px;">}</div> <div style="margin-left: 10px;">(1)</div> </div>	

**Prescrizioni per l'Esercizio:**

- Individuare in campo le componenti impiantistiche sulle quali devono essere effettuati i lavori sopra autorizzati ed indicarle all'Esecutore definendo anche l'estensione della zona in cui è valida l'autorizzazione per i lavori.
- Avvertire immediatamente l'Esecutore, qualora si creino situazioni impreviste di pericolo, e farlo allontanare.
- Predisporre le eventuali manichette di utilities prescritte sul PdL/S.

**Prescrizioni per l'Esecutore:**

- 1) Prendere conoscenza delle Schede di Sicurezza relative ai fluidi presenti, indicati sul PdL/S.
- 2) Non spostarsi in zone diverse da quelle in cui è stato autorizzato ad operare.
- 3) Non interferire con eventuali altri lavori in corso nell'area.
- 4) Non appoggiare attrezzature/indumenti su componenti impiantistiche in particolare di natura elettrica o strumentistica.
- 5) Utilizzare attrezzi antiscintilla o equivalenti in aree classificate a rischio di esplosione.
- 6) Non eseguire manovre su apparecchiature/attrezzature d'impianto diverse da quelle autorizzate.
- 7) Prestare attenzione alle superfici calde (tubazioni, apparecchiature, strutture, etc.) e agli organi in movimento.
- 8) Utilizzare in aggiunta ai DPI standard, i DPI specifici eventualmente prescritti sul PdL/S in base alle Schede sintetiche di sicurezza delle sostanze pericolose.
- 9) Non portare con se, né tantomeno impiegare, attrezzature non ADF come telefoni cellulari, calcolatrici, accendini, etc.
- 10) Utilizzare solo le attrezzature, apparecchiature e mezzi autorizzati sul PdL/S.
- 11) Sospendere immediatamente l'attività, avvertire il personale operativo e allontanarsi rapidamente, qualora riscontri situazioni anomale e di pericolo quali ad esempio perdite anche piccole. Sospendere l'attività e allontanarsi su richiesta motivata del personale operativo.
- 12) Avvertire il personale operativo, qualora si allontani temporaneamente dalla zona e comunque alla fine dell'attività per la chiusura formale del PdL semplice.
- 13) Al termine dell'attività raccogliere e conferire ad AMB, secondo Procedura, eventuali rifiuti.

**Firma del Capo Turno**  
 (per presa visione prescrizioni ed accettazione)

**Firma dell'Esecutore**  
 (per presa visione prescrizioni ed accettazione)

Note: (1) a cura del Capo Turno